

# 检测报告

报告编号: QC2301090708A1

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司


样品类别: 废水

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co., Ltd.

|        |                                                                                                                             |      |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 委托单位   | 南通高盟新材料有限公司                                                                                                                 |      |                       |
| 受检单位   | 南通高盟新材料有限公司                                                                                                                 |      |                       |
| 受检单位地址 | 如皋沿海经济开发区南联村南联二组                                                                                                            |      |                       |
| 采样日期   | 2023.04.12                                                                                                                  | 检测日期 | 2023.04.12-2023.04.14 |
| 采样人员   | 陈俊宏、梁建奎                                                                                                                     | 检验人员 | 吕智敏、王燕、周海清            |
| 样品类别   | 废水                                                                                                                          | 检测类别 | 委托检测                  |
| 样品状态   | 透明、微黄、无沉淀、微弱异味                                                                                                              | 检测环境 | 符合相关要求                |
| 检测项目   | 总干固                                                                                                                         |      |                       |
| 检测方法   | 见附表1                                                                                                                        |      |                       |
| 主要检测仪器 | 见附表2                                                                                                                        |      |                       |
| 备注     | 1.采样方式为瞬时随机采样,只代表采样时该点的水质状况;<br>2.限值标准:总干固执行GB151902-2015《污水综合排放标准》表1B级,其余执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4标准;<br>3.“—”表示委托单位未提供数据。 |      |                       |
| 报告编制   | 陆红艳                                                                                                                         |      |                       |
| 报告一审   | 杨仰之                                                                                                                         |      |                       |
| 报告二审   | 王佩                                                                                                                          |      |                       |
| 报告审核   | 王佩                                                                                                                          |      |                       |
| 签发日期   | 2023年04月20日                                                                                                                 |      |                       |





| 采样位置/样品编号                       | 检测项目      | 检测结果 |      |      | 限值   |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|                                 |           | 第一次  | 第二次  | 第三次  |      |
| DW001<br>WQC2304MQ0101~<br>0103 | 悬浮物, mg/L | 0.30 | 0.27 | 0.41 | 0.60 |
|                                 | 总磷, mg/L  | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5  |
|                                 | 总氮, mg/L  | 12.7 | 13.2 | 12.3 |      |

附表 1: 检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 | 检测方法                                 | 主要检测仪器         | 检出限 (mg/L) |
|------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 悬浮物  | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法        | 电子天平、电热恒温鼓风干燥箱 | 5          |
| 总氮   | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计        | 0.05       |
| 总磷   | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法    | 紫外分光光度计        | 0.01       |

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

| 仪器名称      | 仪器型号      | 仪器编号            |
|-----------|-----------|-----------------|
| 紫外可见分光光度计 | TU-1900   | QC-JC-012-012.2 |
| 电子天平      | ME104E    | QC-JC-023-2     |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | QC-JC-043-3     |

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*